



INSPECTIA DE STAT pentru CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE și INSTALAȚIILOR de RIDICAT

I.S.C.I.R. ROMANIA

AUTORIZAȚIE nr. N-18-08

Atestă faptul că:

ROSEAL S.A.

str. Nicolae Bălcescu nr. 5/A, municipiul Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita
R.C.: J19/31/1991 C.U.Î : 526618

are stabilit și aplică un sistem de management al calității în conformitate atât cu standardele internaționale aplicabile cât și cu cerințele tehnice specifice din prescripția tehnică PT N SCP 1-2008, pentru următoarele activități și tipuri de componente / echipamente care rețin presiunea din instalațiile nucleare, de clasă nucleară 1, 2, 3, 4 și de clasă nenucleară (clasă 6), fără responsabilități de proiectare :

- Fabricare și montare elemente care rețin presiunea aferente sistemelor de etanșare pentru pompe, cu următorii parametri:
 $P_{max.} = 12,0 \text{ MPa}$, $D_{max.} = 500 \text{ mm}$, $T_{min.} = + 5^{\circ}\text{C}$, $T_{max.} = + 500^{\circ}\text{C}$;
- Fabricare, prin prelucrări mecanice, elemente de conducte, cu următorii parametri:
 $P_{max.} = 40,0 \text{ MPa}$, $D_{max.} = 500 \text{ mm}$, $T_{min.} = + 5^{\circ}\text{C}$, $T_{max.} = + 500^{\circ}\text{C}$.

în conformitate cu PV nr. 4N -327și Protocolul nr.4N / 001, încheiate la data de 19.12.2018

Auditul tehnic a fost efectuat în data de 19.12.2018 de către reprezentantul ISCIR. Probele furnizate de către S.C. ROSEAL S.A. Odorheiu Secuiesc au demonstrat că aceasta are capacitatea tehnică pentru fabricarea, montarea, prelucrarea componentelor / echipamentelor menționate, în conformitate cu cerințele standardelor internaționale, cu cerințele tehnice și cu celelalte cerințe legale aplicabile în domeniu, în vigoare în România.

ISCIR atestă că organizația menționată are capacitatea tehnică de a fabrica, monta, prelucra pentru România, componentele / echipamentele menționate, cu respectarea prevederilor Protocolului.

NOTĂ: Personalul tehnic de specialitate este nominalizat în Anexa la prezentul document;

AUTORIZAT: 06 ianuarie 2019
DATA EMITERII: 21 decembrie 2018

EXPIRĂ: 05 ianuarie 2021

p.INSPECTOR DE STAT ȘEF
ing. Răzvan Dumitru Ciurciubiși



ISCIR ROMANIA - Adresa: Str. Ștefanul Eftenei nr. 47- 49, Cod Postal: 050524, București